



Общество с ограниченной ответственностью

«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,

г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50

тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroysert@inbox.ru

Испытательный центр «СТРОЙРОСКОНТРОЛЬ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0002 от 27.05.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

А.А. БЫКОВ

«16» ноября 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ161123-4САСп от 16.11.2023

Заявка на проведение испытаний продукции № б/н от 25.08.2023

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «Вармекс», 630511, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, ул. Станционная, д.104 офис 324, ИНН 5433954550

(наименование, юридический и фактический адрес производителя, ИНН, ОГРН)

Стеклопакеты клееные: СП032 4-24WARMEX PRO RAL9005-4 размером 500*500мм-1шт.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Без видимых повреждений. Упаковки не нарушена

(описание, состояние образца испытаний)

26.09.2023

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора проб № б/н от 25.08.2023. Образцы предоставлены заказчиком

(номер и дата акта отбора образцов)

29.09.2023 – 16.11.2023

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», ГОСТ 30779-2014 «Стеклопакеты клееные. Метод оценки долговечности»,

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах	Маркировка за-казчика	Маркировка ИЦ	Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация испытуемого метода/методики	Дата проверки /аттестации	Примечание	
					Нормативный документ	Нормативное значение				
Стеклопакеты клееные: СП032-4-24W/ARMEX PRO RAL9005-4.		И-7041-2	29.09.2023 16.11.2023	4	Долговечность, условных лет эксплуатации	ГОСТ 24866-2014 п.5.1.8	Не менее 20	ГОСТ 30779-2014	20	Показатель влагопроницаемости 5,8%
						Эффективность влагопоглощения, °C	ГОСТ 24866-2014 п.5.2.3	Не менее 35		

Наименование	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке /аттестации		Дата проверки /аттестации	Примечания
			№	д		
1	2	3	4	5	6	
Линейка измерительная металлическая В 3504	№инв354	2018	№С-НН/08-09-2023/276470012		от 08.09.2023	
Угольник поверочный УП	№инв479	2022	№С-ГЖЕ/07-12-2022/206511050		от 07.12.2022	
Штангенциркуль ШЦ-1-125	№инв.104	2007	№С-ДЦЭ/04-05-2023/243696770		от 04.05.2023	
Рулетка УМЗМ №139	№инв.132	2013	№С-НН/20-06-2023/255540558		от 20.06.2023	
Весы электронные РА214С	Инва.№238	2010	№С-ДВЗ/18-09-2023/278852391		от 18.09.2023	
Весы лабораторные ВК-1500	Инва.№239	2008	№С-ДВЗ/18-09-2023/278852390		от 18.09.2023	
Барометр -Анероид метрологический ВАММ-1 №241	№инв.423	2021	№С-НН/03-02-2023/220137717	№НС-220686	от 03.02.2023	
ТЕМП-3.2.1 Назав №37833-08	№инв.374	2019			от 28.11.2022	
Печь лабораторная муфельная ГОРЛЕТ/1-Г1	Инва.№200	2013	Протокол период. аттестации № 1265		от 18.11.2022	
Микрохолодильник контактный МКХ-МГ4	Инва.№350	2018	№К0023-2905/23		от 29.05.2023	
Камера тепла-холода-влаги ЕУСЛИМ -КТХВ-1000	№инв.392	2020	Аттестат №А/010-1301/23		от 13.01.2023	

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛБЗУЕМЫХ СИ, ИО

Зам руководителя ИЦ (испытатель)

И.А.Аношина

Руководитель группы испытаний

А.Н.Бахарева



ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставляется заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.